

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.НЕ40.В.00058/25

## Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК" (ООО "ТПК")

Место нахождения (адрес юридического лица): 115533, Россия, город Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231

Адрес места осуществления деятельности: 390042, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Станкозаводская, дом 7, корпус 36

Телефон: +79265762429, адрес электронной почты: tpkpipes@gmail.com

ИНН: 7743214326, ОГРН: 1177746600316.

## Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК" (ООО "ТПК")

Место нахождения (адрес юридического лица): 115533, Россия, город Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 11, корпус 1, квартира 231

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390042, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Станкозаводская, дом 7, корпус 36

ИНН 7743214326, ОГРН 1177746600316

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". ОГРН: 1187746745053, ИНН: 7727389738. Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО вн. тер. г., УЛ КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, Д. 18, ПОМЕЩ. 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 127015, РОССИЯ, город Москва, улица Бутырская, дом 67 строение 1, комнаты 4, 5, 6, 7, часть комнаты 10. Телефон: +7 9686669889. Адрес электронной почты: os.kalibr@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги из полиэтилена (ПЭ100) для транспортирования газообразного топлива с номинальным наружным диаметром от 20 до 630 мм включительно, SDR 11, SDR 17, типы фитингов: Тип А - муфта электросварная, Отвод 90° электросварной; Тип С - Отвод 90° литой, втулка под фланец литая удлиненная, втулка под фланец литая короткая торговой марки "FD".

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3. Фитинги" (с Поправкой, с Изменением № 1); ТУ 22.21.29-005-16042271-2024 «Фитинги «FD» из полиэтилена. Технические условия»

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917400009

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3. Фитинги" (с Поправкой, с Изменением № 1) (пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.4 (для сварных фитингов), пункт 5.5 (для электросварных фитингов), пункт 6.2 (для электросварных фитингов раструбным концом), пункт 6.4 (для фитингов с трубным концом), пункт 7.2 таблица 4 (позиции 3 и 4 (для электросварных фитингов с раструбом и для раструбной сварки), пункт 11.2)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 520УТ, 521УТ, 522УТ от 01.07.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта о результатах анализа состояния производства №24/04/25-3 от 05.05.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр"

Схема сертификации: 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фитинги хранят по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) в условиях 5 (ОЖ4) или 8 (ОЖ3). Срок хранения фитингов зависит от цвета фитинга, вида упаковки, и условий хранения. Сроки хранения указаны в паспорте качества. Срок эксплуатации: 50 лет при температуре 20°C.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 11.07.2025 по 10.07.2030




Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Ковтун Нина Викторовна  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

  
(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))